

## Montér/montérka prací pod napětím NN do 1000 V (kód: 26-049-H)

**Autorizující orgán:** Ministerstvo průmyslu a obchodu  
**Skupina oborů:** Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)  
**Týká se povolání:** Elektromechanik pro silnoproud  
**Kvalifikační úroveň NSK - EQF:** 3

### Odborná způsobilost

| Název   | Úroveň |
|---|--------|
| Dodržování zásad BOZP při montáži a připojování kabelových souborů k energetické síti | 3      |
| Orientace v technické dokumentaci a normách   | 3      |
| Provádění přechodu svazkových vodičů na zemní kabel                                   | 3      |
| Výměna pojistkových spodků v kabelových skříních NN                                   | 3      |
| Montáž přípojky odběratele z kabelu NN pomocí odbočovací svorky a odbočné spojky      | 3      |
| Montáž průběžné spojky na plastovém kabelu NN   | 3      |
| Výměna vyhřátého kabelového oka v jedné fázi bez přerušení proudové zátěže            | 3      |
| Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci  | 3      |
| Kontrola stavu použitých ochranných osobních pomůcek a náradí                         | 3      |

### Platnost standardu

Standard je platný od: 15.10.2022

## Kritéria a způsoby hodnocení

### Dodržování zásad BOZP při montáži a připojování kabelových souborů k energetické síti

| Kritéria hodnocení   | Způsoby ověření      |
|--|----------------------|
| a) Prokázat znalost bezpečnostních předpisů ČSN EN 501 10-1, PNE 33 0000-6 uvedením konkrétních oblastí, které zasahují do dané problematiky, uvést odpovědné osoby s přímou odpovědností zajišťující bezpečnost práce | Ústní ověření        |
| b) Vyjmenovat postupné kroky první pomoci při úrazu elektrickým proudem  | Ústní ověření        |
| c) Demonstrovat správný postup první pomoci při popáleninách   | Praktické předvedení |
| d) Prokázat znalost bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do hloubky popsáním vymezení prostorů, bezpečného používání žebříků a plošin   | Ústní ověření        |

**Je třeba splnit všechna kritéria.**

### Orientace v technické dokumentaci a normách

| Kritéria hodnocení  | Způsoby ověření                      |
|---|--------------------------------------|
| a) Číst technickou a projektovou dokumentaci zadanou autorizovanou osobou | Praktické předvedení a ústní ověření |
| b) Orientovat se v projektech a výkresech inženýrských sítí               | Praktické předvedení a ústní ověření |

### Provádění přechodu svazkových vodičů na zemní kabel

| Kritéria hodnocení  | Způsoby ověření                      |
|---|--------------------------------------|
| a) Zkontrolovat stav izolovaného vedení                   | Praktické předvedení a ústní ověření |
| b) Proměřit stav izolačního stavu zemního kabelu          | Praktické předvedení a ústní ověření |
| c) Zakrýt nebezpečné nebo holé části                      | Praktické předvedení a ústní ověření |
| d) Uchytit zemní kabel na sloup                           | Praktické předvedení a ústní ověření |
| e) Zapojit zemní kabel do kabelové nebo přípojkové skříně | Praktické předvedení a ústní ověření |
| f) Připojit kabel na izolované vedení                     | Praktické předvedení a ústní ověření |
| g) Odzkoušet napětí a změřit sled fází                    | Praktické předvedení a ústní ověření |

**Je třeba splnit všechna kritéria.**

### Výměna pojistkových spodků v kabelových skříních NN

| Kritéria hodnocení                               | Způsoby ověření                      |
|--|--------------------------------------|
| a) Vyjmout všechny pojistky s poškozenými spodky | Praktické předvedení a ústní ověření |
| b) Zakrýt živé části                             | Praktické předvedení a ústní ověření |
| c) Odpojit vodiče nebo propojovací praporce      | Praktické předvedení a ústní ověření |
| d) Demontovat poškozený pojistkový spodek        | Praktické předvedení a ústní ověření |
| e) Namontovat nový pojistkový spodek             | Praktické předvedení a ústní ověření |
| f) Připojit vodiče nebo praporce                 | Praktické předvedení a ústní ověření |
| g) Odstranit izolační kryty živých částí         | Praktické předvedení a ústní ověření |
| h) Vložit pojistky do pojistkových spodků        | Praktické předvedení a ústní ověření |

**Je třeba splnit všechna kritéria.**

### Montáž přípojky odběratele z kabelu NN pomocí odbočovací svorky a odbočné spojky

| Kritéria hodnocení  | Způsoby ověření                      |
|---|--------------------------------------|
| a) Zakrýt místa montáže   | Praktické předvedení a ústní ověření |
| b) Očistit kabel  | Praktické předvedení a ústní ověření |
| c) Odstranit vnější plášť kabelu  | Praktické předvedení a ústní ověření |
| d) Zapojit odbočný kabel do kabelové skříně odběratele                          | Praktické předvedení a ústní ověření |
| e) Namontovat kompaktní odbočovací svorky (fixace bez proražení žilové izolace) | Praktické předvedení a ústní ověření |
| f) Zapojit odbočný kabel do kompaktní odbočovací svorky                         | Praktické předvedení a ústní ověření |
| g) Dotáhnout kompaktní odbočovací svorky  | Praktické předvedení a ústní ověření |
| h) Odzkoušet napětí a sled fází   | Praktické předvedení a ústní ověření |
| i) Namontovat odbočné spojky  | Praktické předvedení a ústní ověření |

**Je třeba splnit všechna kritéria.**

### Montáž průběžné spojky na plastovém kabelu NN

| Kritéria hodnocení                                  | Způsoby ověření                      |
|---|--------------------------------------|
| a) Zakrýt místa montáže                             | Praktické předvedení a ústní ověření |
| b) Připravit připojovaný kabel v beznapěťovém stavu | Praktické předvedení a ústní ověření |
| c) Očistit hlavní kabel                             | Praktické předvedení a ústní ověření |
| d) Odstranit vnější plášť hlavního kabelu           | Praktické předvedení a ústní ověření |
| e) Spojit kabelové žíly                             | Praktické předvedení a ústní ověření |
| f) Smrštít žilové trubice                           | Praktické předvedení a ústní ověření |
| g) Nasunout plášťovou trubicí                       | Praktické předvedení a ústní ověření |
| h) Smrštít plášťovou trubicí                        | Praktické předvedení a ústní ověření |

**Je třeba splnit všechna kritéria.**

### Výměna vyhrátého kabelového oka v jedné fázi bez přerušení proudové zátěže

| Kritéria hodnocení  | Způsoby ověření                      |
|---|--------------------------------------|
| a) Provést prohlídku stavu rozvaděče  | Praktické předvedení a ústní ověření |
| b) Provést základní očistu rozvaděče od prachu a nečistot                                       | Praktické předvedení a ústní ověření |
| c) Proměřit proudovou zátěž   | Praktické předvedení a ústní ověření |
| d) Proměřit oteplení všech proudových spojů bezkontaktním měřičem teploty nebo pomocí termovize | Praktické předvedení a ústní ověření |
| e) Zaizolovat živé části  | Praktické předvedení a ústní ověření |
| f) Očistit přípojovací části  | Praktické předvedení a ústní ověření |
| g) Napojit svorky bočnicku  | Praktické předvedení a ústní ověření |
| h) Sepnout bočník   | Praktické předvedení a ústní ověření |
| i) Proměřit proudovou zátěž bočnicku dané fáze  | Praktické předvedení a ústní ověření |
| j) Odpojit poškozený vodič  | Praktické předvedení a ústní ověření |
| k) Opravit nebo vyměnit poškozenou koncovku   | Praktické předvedení a ústní ověření |
| l) Připojit poškozený vodič   | Praktické předvedení a ústní ověření |
| m) Rozepnout bočník   | Praktické předvedení a ústní ověření |
| n) Odpojit svorky bočnicku  | Praktické předvedení a ústní ověření |

**Je třeba splnit všechna kritéria.**

### Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci

| Kritéria hodnocení                 | Způsoby ověření                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| a) Provést zápis o provedené práci | Praktické předvedení a ústní ověření |

**Je třeba splnit dané kritérium.**

### Kontrola stavu použitých ochranných osobních pomůcek a nářadí

| Kritéria hodnocení  | Způsoby ověření                      |
|---|--------------------------------------|
| a) Provést vizuální kontrolu nepoškozenosti pracovních a ochranných pomůcek | Praktické předvedení a ústní ověření |
| b) Provést vizuální kontrolu nepoškozenosti nářadí                          | Praktické předvedení a ústní ověření |

**Je třeba splnit obě kritéria.**

## Organizační a metodické pokyny

### Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

(odkaz na povolání v NSP - <https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-silno#zdravotni-zpusobilost>).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku

Zkouška může být realizována na cvičném nebo reálném pracovišti.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP a PO.

### Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

### Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

### Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

### **Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby**

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení do 1000 V nebo 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v elektrooboru a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
- b) Vyšší odborné vzdělání v oblasti elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení do 1000 V nebo 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v elektrooboru a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
- c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení do 1000V nebo 5 let praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v elektrooboru a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnotícím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, [www.mpo.cz](http://www.mpo.cz).

### **Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky**

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

Technické podklady a normy

- platné technické normy z oblasti elektrotechniky (ČSN EN 501 10-1, PNE 33 0000-6), technická dokumentace, montážní výkresy, schémata

Nářadí

- speciální sada izolovaných šroubováků pro práci pod napětím, speciální sada izolovaných stranových klíčů pro práci pod napětím, izolované kleště pro práce pod napětím, nůžky na kabely, odpláštěvací nůž, lisovací kleště, gola sada, momentový klíč, zakrývací deky, izolační kolíčky, izolační návleky, izolační kryty, plastové přichytky na upevnění kabelu, propichovací svorky, držák na výměnu pojistek, PB hořák

Měřicí přístroje

- zkoušečka napětí, měřič izolačního odporu, bezkontaktní měřič teploty nebo termovize, měřič sledu fází, ampérmetr

Materiál

- vodiče a kabely, svorky, kotevní objímky, kabelové spojky, smršťovací spojka, speciální sada izolačních příkrývek, zákrytů, návleků, kolíčků, omega profilů, izolační fólie

Další vybavení

- osobní ochranné pracovní pomůcky
- reálné nebo cvičné pracoviště s prostory pro vykonání praktické a ústní části zkoušky.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

### **Doba přípravy na zkoušku**

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

### **Doba pro vykonání zkoušky**

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 13 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

## **Autoři standardu**

### **Autoři hodnotícího standardu**

Hodnotící standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

Elektroservis - Jan Sládek a spol.